


W1C - Schaltung

Anschlußspannung	1000 V _{eff}
Bemessungs-Gleichspannung (n. VDE 0558)	
Sperrspannung Bauelement	V _{DRM/RRM} 3600 V



Kühlblöcke für verstärkte Luftkühlung

Temp. t _A [°C]	Satzstrom I _d [A]	Verlustl. P _d Schaltung [W]	Luftmen. v _L pro KB [litr/s]	Diode D	Thyristor T	Kühlblock KB	Anzahl KB pro Schalt.	Anzahl Dioden pro KB	Anzahl Thyristoren pro KB
25	665	1250	120		T380N	K0,08F	1	0	2
	797	1626	120		T380N	K0,05F	2	0	1
	1156	1793	120		T869N	K0,08F	1	0	2
	1422	2395	120		T869N	K0,05F	2	0	1
	2383	3454	120		T1929N	K0,05F	2	0	1
30	641	1187	120		T380N	K0,08F	1	0	2
	770	1544	120		T380N	K0,05F	2	0	1
	1114	1704	120		T869N	K0,08F	1	0	2
	1372	2275	120		T869N	K0,05F	2	0	1
	2293	3281	120		T1929N	K0,05F	2	0	1
35	617	1125	120		T380N	K0,08F	1	0	2
	742	1463	120		T380N	K0,05F	2	0	1
	1070	1614	120		T869N	K0,08F	1	0	2
	1320	2155	120		T869N	K0,05F	2	0	1
	2200	3108	120		T1929N	K0,05F	2	0	1
40	592	1062	120		T380N	K0,08F	1	0	2
	713	1382	120		T380N	K0,05F	2	0	1
	1026	1524	120		T869N	K0,08F	1	0	2
	1267	2035	120		T869N	K0,05F	2	0	1
	2106	2936	120		T1929N	K0,05F	2	0	1
45	567	1000	120		T380N	K0,08F	1	0	2
	684	1300	120		T380N	K0,05F	2	0	1
	980	1434	120		T869N	K0,08F	1	0	2
	1213	1916	120		T869N	K0,05F	2	0	1
	2010	2763	120		T1929N	K0,05F	2	0	1
50	541	937	120		T380N	K0,08F	1	0	2
	653	1219	120		T380N	K0,05F	2	0	1
	934	1345	120		T869N	K0,08F	1	0	2
	1157	1796	120		T869N	K0,05F	2	0	1
	1912	2590	120		T1929N	K0,05F	2	0	1